

पत्रांक : 177/2022

## कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी, दानापुर, पटना

दिनांक : 20-09-2022 ई०

सेवा में,

**J.M.V. Residential School,**  
Chhitnawan, Danapur, Patna-801502

प्रसंग : आपका पत्र संख्या शून्य दिनांक 01-09-2022.

विषय : अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन/सलाह-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि आपके स्कूल में लगाये गये अग्निशमन यंत्रों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में सभी अग्निशमन यंत्र क्रियाशील अवस्था में पाया गया।

निम्नलिखित अग्निशमन उपकरण का विवरण इस प्रकार है :-


- 1) अग्निशमन यंत्र (9 लीटर क्षमता) - 18 पीस
- 2) CO<sub>2</sub> - 4.5 किलोग्राम - 6 पीस
- 3) फायर बकेट - 16 पीस
4. बालू बकेट - 16 पीस

**सुझाव :-**

01. रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में पाये जाने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।
02. किसी रजिस्टर फार्म को (AMC) देना सुनिश्चित करेंगे।
03. वर्ष में दो बार मॉकड्रील का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
04. प्रबंधक, मानक के अनुरूप अपने अग्निशमन यंत्रों का संधारण कर NBC पार्ट 4 एवं बिहार बिल्डिंग बॉयलॉज का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
05. वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अपने प्रतिष्ठान में लगे अग्निशमन यंत्रों का जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपर्युक्त व्यवस्था को बनाए रखते हुए विद्यालय का संचालन किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

  
अग्निशमन सेवा  
अग्निशामालय पदाधिकारी  
दानापुर, पटना